



ЈП "Национални парк Тара"  
Миленка Топаловић 3, Бајина Башта, Србија  
Тел: 031/863-644, факс: 031/863-644  
www.nptara.rs, e-mail: office@nptara.rs  
Број: 1305/9  
Датум: 22.01.2019. године

---

Захтев за додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку радова у отвореном поступку: Изградња шумског пута ЈНОП бр. 29/2018

ПИТАЊЕ 1: На питање заинтересованог лица На шта се тачно односи припрема материјала у мајдану V категорије, обзиром да по правилима струке постоји више начина за добијање тражених гранулација за ову врсту материјала као што су: минирање са машинском припремом и просејавање на тражену гранулацију, машинска припрема и дробљење мобилном дробилицом..., постоји ли могућност ископа природног подесног материјала који је приближних гранулација које су наведене у техничком опису, наручилац је у одговору број 1305/6 од 18.01.2019. године нејасно дефинисао начин припреме материјала у мајдану мајдану V категорије, јер је ископ природног подесног материјала технички а и финансијски знатно разликује од машинске припреме и дробљења мобилном дробилицом. Из свега горе наведеног није могуће дати понуду за позиције 13. и 14. предмера и предрачуна, ако се не зна тачна количина природног подесног материјала и материјала који се припрема машински и дроби мобилном дробилицом.

ОДГОВОР: Већ је одговорено да није дозвољено минирање. За тампон I – носећи слој користиће се природно подесан материјал из мајдана и материјал машински припремљен са трасе пута на деоницама V категорије које су у државном власништву. За тампон II – хабајући слој материјал мора бити самлевен на предвиђену гранулацију.

ПИТАЊЕ 2: Да ли је потребан атест за материјале наведене у позицијама 13. и 14. предмера и предрачуна радова?

ОДГОВОР: Нико није тражио атест за материјал припремљен из предвиђеног мајдана.

Комисија за ЈН  
Број 29/2018