

Број: 712/15

Датум: 07.12.2020. године

На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку у отвореном поступку бр. 29/2020 образована од стране наручиоца ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта, даје појашњења конкурсне документације у виду одговора на постављена питања за јавну набавку бр. 29/2020 – Реконструкција планинарског дома Митровац III фаза, и то:

ПИТАЊЕ БР. 1 : Да ли је неопходно достављање менице за озбиљност понуде?

ОДГОВОР: Наручилац у Другој измењеној и допуњеној конкурсној документацији није тражио средство обезбеђења за озбиљност понуде тако да то средство обезбеђења није потребно достављати уз понуду.

ПИТАЊЕ БР. 2: Испуњеност додатних услова се доказује оверавањем изјаве ОБРАЗАЦ бр 5, или треба да се доставља и доказе за:

- Финансијски капацитет -потврда НБС
- Пословни капацитете- Потврда о изведеним радовима као и референтни уговор и окончану ситуацију
- Кадровски капацитет-Лиценце и уговоре за запослене.

ОДГОВОР: Као што је наведено у Другој измењеној и допуњеној конкурсној документацији на страни 8. у делу табеле који се односи на начин доказивања испуњености додатних услова стоји " ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом". Дакле приликом подношења понуда доставља се само Образац 5., док ће Наручилац од прворангираног понуђача пре доношења Одлуке о додели уговора тражити да достави доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке.

ПИТАЊЕ БР. 3: У шемама столарије нема прозора (отвора) из групе радова VII УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА-позиција 9. С обзиром да ни у обрасцу структуре понуђене цене не постоји детаљан опис прозора, молимо Вас да ту позицију допуните са описом или нам у електронском облику доставите шему прозора како би могли да дамо адекватну цену.

ОДГОВОР: Прозор састављен од два дела једног фиксног дела и дела који се отвара по хоризонталној и вертикалној оси. Израђује се од квалитетног дрвета јеле/смрче са ЕУР 68 профилем са дуплим термопан стаклом. Завршна обрада инпрегнант тониран у боји по избору инвеститора и завршно лакиран воденим лаком. Оков окретно-нагибни РОТО или сл. са припадајућом ручком. За наведену позицију бр. 9 у оквиру групе радова Унутрашња столарија, детаљан опис биће обухваћен изменом и допуном конкурсне документације.

ПИТАЊЕ БР. 4: У предмѐру радова А. Грађевинско занатски радови – Набавка и уградња санитарије и опреме, ставке 1. – 23., дати су одређени модели санитарије и опреме "или одговарајуће". Потребно је да се тачно прецизира који "одговарајући" модели могу бити прихватљиви осим наведених, због високих захтева за квалитет који је наведен у предмѐру радова.

ОДГОВОР: Понуђени елементи морају дизајном, дезеном и декларисаним квалитетом одговарати предвиђеним пројектом.

ПИТАЊЕ БР. 5: На страни 33/87 стоји: " Испорука и монтажа ултразвучних калориметара, система KAMSTRUP, тип MULTICAL 401 "или одговарајуће", комплет са ултразвучним протокомером, рачунском јединицом и 2 температурна сензора pt500, следећих називних протока и димензија:

- 1) R5/4", $q_{nom}=3,5 \text{ m}^3/\text{h}$ ком 1 и
- 2) R1", $q_{nom}=3,0 \text{ m}^3/\text{h}$ ком 2.

Обзиром да се тип MULTICAL 401 више не производи, замена је MULTICAL 403 и то да по протоку $2,5 \text{ m}^3/\text{h}$ одговара прикључак 3/4", а протоку $3,5 \text{ m}^3/\text{h}$ одговара прикључак 1". Да ли је прихватљиво да се уместо MULTICAL 401 угради MULTICAL 403?

ОДГОВОР: Понуђени елемент мора да задовољи пројектом задане параметре:

- 1) R5/4", $q_{nom}=3,5 \text{ m}^3/\text{h}$ и
- 2) R1", $q_{nom}=3,0 \text{ m}^3/\text{h}$.

Комисија за ЈНОП бр. 29/2020